

Löschwassereinspeisung Typ CH/VA



Ausführung

Ausführung Löschwassereinspeisung, hängend, bestehend aus:

1 Aufputzschrank BxHxT 740x740x300 mm, nach DIN 14461-2, lackiert nach RAL 3001 rot (oder aus Edelstahl VA), Türe mit versenkt liegendem Feuerwehrverschluss nach DIN 14925, 180° öffnend

1 Einspeisearmatur (stehende oder hängende Ausführung) nach DIN 14461-4 mit zwei 45° gekrümmten Eingängen inklusive B Kupplungen aus Messing sowie B-Blindkupplungen aus Messing und Entleerungskugelhahn 1/2" (nur hängende Ausführung).

1 Entleerungsventil 1/2", hydraulisch (stehende Ausführung)

1 Rückflussverhinderer DN 80, PN 16, federbelastet, Gehäuse aus Grauguss, EKB-beschichtet mit Flüssigkunststoff

1 Be- und Entlüftungsventil G 2, nach DIN 14463-3

1 Kupplungsschlüssel Größe B/C

1 Selbstklebefolie „Löschwassereinspeisung“, „Entleerung Löschwasserleitung“, „Entlüftung Löschwasserleitung“, „max. Einspeisedruck für Löschwasser-Noteinspeisung“

1 Betriebsanleitung

Downloads

- [DVGW Zertifikat](#)
- [Katalogseite](#)