

Prüfzertifikat
examination certificate

1890213406-0100
Registrierungsnummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Komponenten der Löschwassertechnik

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 1-3
D-91233 Neunkirchen

Produktart
product category

Druckerhöhungsanlage ohne und mit Vorlaufbehälter

Modell
model

Feuercell I und II

Produktbezeichnung
product description

Gesamte Anlage

Prüfgrundlagen
basis of type examination

DIN 14462
DIN EN 1717
DIN EN 13077
DIN 1988
DIN VDE 0100
DIN VDE 660 Teil
500 und ff.
DIN VDE 60439
DIN EN 60204

Kurzbericht
short report

Komponenten der
Löschwassertechnik

Freiwillige Prüfung des
Baumusters nach
ausgewählten Vorgaben

► DIN 14462

www.dekra-siegel.de



Die durch die Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH vorgestellte Druckerhöhungsanlage ohne und mit Vorlaufbehälter, Typen Feuercell I und II, entsprechen den Anforderungen der DIN 14462 und ist damit ist für den Einsatz in Löschwasseranlagen nach DIN 14462 geeignet.

Die erhöhten Anforderungen an die Betriebssicherheit für sicherheitsgerichtete Anlagen werden erfüllt.

Für Druckerhöhungsanlage ohne und mit Vorlaufbehälter, Typen Feuercell I und II, wurde das abgebildete DEKRA Siegel, entsprechend den AGB DEKRA Siegel, erteilt.

Halle, 16.12.2013
Ort, Datum



Unterschrift